


**POZNÁMKA:**

Zpětná klapka, která zamezí vniknutí živočichů do kanalizace je umístěna v šachtě Š1 O  
Měrný objekt - Parschallův žlab je umístěn v šachtě Š3 O a na obtoku biologie v šachtě Š5 O  
Odběr vzorků na odtok z ČOV bude umístěn v šachtě Š2 O

$$\pm 0,000 = 512,07 \text{ m n.m.}$$

Vypracoval:	Ing. Štěpán Janča	<b>PROVOD inž. spol., s.r.o.</b> V Podhájí 226/28 400 01 Čistá u L. tel.: 475 201 580  středisko Tisnov: Kukuřina 51 666 01 Tisnov tel.: 549 259 539	
Zodpovědný projektant:	Ing. Štěpán Janča		
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocúr		
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocúr		
Stupeň:	PD k zadání stavby (DZS) v rozsahu DPS		
Investor:	Obec Lipová		
Název akce:	<b>Obec Lipová - ČOV a stoková síť</b>		
Část:	<b>D.1 Dokumentace inženýrských objektů D.1.01 SO.01 Cistirna odpadních vod</b>		
Název přílohy:	<b>Klasický podélný profil ČOV</b>		
	1:200/1:100	Soubor: - Tisk. soubor: - Paré č.	Zak. č.: 21-T017 Datum: únor 2022 Revize č.: 0 Formát: 3 A4 Měřítko: Číslo výkresu:
			1:200/1:100 <b>D.1.01/5-05</b>