



ČOV	
Dotčená parcela - katastr. Lipová [884801]	
Hranice parcel	
— 404/1	Obec Lipová, č. p. 160, 79845 Lipová
— 320/1	Obec Lipová, č. p. 160, 79845 Lipová
— 320/16	Obec Lipová, č. p. 160, 79845 Lipová
— 402/1	Obec Lipová, č. p. 160, 79845 Lipová
— 254/8	Obec Lipová, č. p. 160, 79845 Lipová
— 254/11	Obec Lipová, č. p. 160, 79845 Lipová
— 254/10	Obec Lipová, č. p. 160, 79845 Lipová
— 254/2	Obec Lipová, č. p. 160, 79845 Lipová
— 262/96	Bartáková Jitka, č. p. 123, 79845 Lipová
— 262/2	Obec Lipová, č. p. 160, 79845 Lipová
— 257/24	Kalabis Miroslav, č. p. 24, 79845 Lipová
— 166/2	Kalabis Miroslav, č. p. 24, 79845 Lipová
— 257/1	Obec Lipová, č. p. 160, 79845 Lipová

Legenda přípojky NN pro čerpací stanice ČOV

- SR 642 stávající kabelová skříň - napájecí bod
- RE-ČOV PER 25/3063 pilř (Modul) úprava pro měření OZE
Jsouč před elektroměrem 80 ampér, třída přesnosti 0,5S, výkon 10VA, cejchované, svorkovnice ZSIB.
oploštělník není součástí, základ pilře, prostorová rezerva pro další technologie (dálkový očet, HDO...)
Měření s přímým třídovým elektroměrem s převodníkem, regulací čínného výkonu OZE
a příjmočem HDO (od Přez 0 kW do 100 kW včetně)
Rozměry (š x v x h) 540 x 1120 x 230 mm + základ pilře. Osazen v oplacení ČOV
uzemnit zemnicí páspek řezn 30x4mm v délce cca 50m ve výkopu přípojky
- ČS VA 3,0 kW ZSA napájecí kabel z RE-ČOV do hlavního rozvaděče RH
ČOV 5x1,5 - ovládací kabel z RE-ČOV do hlavního rozvaděče RH
- RH rozvaděč technologie ČOV - dodávka technologie ČOV
napájen kabelem ČKY-J 4x135 z elektromotrového rozvaděče RE-ČOV

Poznámka:

Stávající inženýrské sítě byly zakresleny do PD dle podkladů od správce inženýrských sítí.
Před zahájením výkopových prací dodavatel stavebních prací požádá správce inženýrských sítí o jejich přesné
výkresy a provedou o tom zápis do stavebního deníku.

Rozvodná soustava: 3+PEN str. 50Hz-400/TN-C	
Ochrana před nebez. : dotyk, napětím: automatickým odpojením od zdroje	
Vypracoval:	Ing. Crept Zdeněk
Zodpovědný projektant:	Ing. Crept Zdeněk
Výkresový projektant:	Ing. Pavel Kocir
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocir
Shrup:	Projektová dokumentace k DSP, DZS
Investor:	Obec Lipová, Lipová 160, 798 45 Suchá a Prostějov
Název akce: Obec Lipová ČOV a stoková síť	
Část: D.1.05 SO 05.02- Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČOV a ČS v obci Lipová	
Název přílohy: Situace-přípojky NN pro ČOV a čerpací stanici ČS VA	
Soubor: -	
Tisk, soubor: -	
Paré č.:	
Zak. č.:	21-T017
Datum:	2022
Revize č.:	0
Formát:	7 A4
Měřitko:	Číslo výkresu: 1:500
D.1.05 - 02	