



Stávající inženýrské sítě:

	Vodovod
	Stávající dešťová kanalizace
	Nadzemní vedení VN
	Nadzemní vedení NN
	Podzemní vedení NN
	Sdělovací vedení podzemní
	Plynovod – STL
	Ochranné pásmo plynovodu
	Plynovod – VTL
	Kabel NN veřejného osvětlení nadzemní
	Kabel NN veřejného osvětlení podzemní

Nově navržené inženýrské sítě a objekty:

	Kanalizace gravitační splašková
	Kanalizace tlaková
	ČOV vodovod
	Čerpací stanice odpadních vod 5,5kW, 32A, Frekvenční měnič

Dotčená parcela - katastr Lipová [684601]

	Hranice parcel
	326/1 Obec Lipová, č. p. 160, 79845 Lipová
	396/1 Obec Lipová, č. p. 160, 79845 Lipová

Legenda přípojky NN pro čerpací stanici ČS VD

	nová kabelová skříň - nápojní bod - dodávka eg.d.
	typový elektroměrový rozvaděč typ ER112/NKP7P-C (EON) - 3.f. jistič před elektroměrem - 32 ampér osazen u čerpací stanice ČS VD. Napojen kabelem CYKY-J 4x10 ze stávající kabelové skříňe KS.
	rozvaděč čerpací stanice-napojen z RE-ČS VD kabelem CYKY-J 4x10. Osazen maximálně 6 metrů od čerpací stanice dodávka čerpací stanice- stavba nachystá položení chráničky 90 mezi rozvaděčem a čerpací stanicí v zemi
	CYKY-J 4x10 – napájecí kabel do rozvaděčů čerpacích stanic a elektroměrových rozvaděčů v celé trase v kabelové chráničce 75 + zemnicí pásek FeZn 30x4mm + 3zemnicí tyč ZT 02 – přizemnit rozvaděč čerpací stanice délka trasy výkopu 38m

Poznámka:

Stávající inženýrské sítě byly zakresleny do PD dle podkladů od správců inženýrských sítí.
Před zahájením výkopových prací dodavatel stavebních prací požádá správce inženýrských sítí o jejich přesné
vytýčení a provedou o tom zápis do stavebního deníku.

Rozvodná soustava: 3+PEN stř. 50Hz–400/TN–C
Ochrana před nebezpečím dotykem napětím: automatickým odpojením od zdroje

Vypracoval:	Ing. Grepl Zdeněk	<div>Stavtes s.r.o</div> <div>stavebně technická spol. s.r.o.</div> <div>Tylova ul.3, 796 01 Prostějov</div> <div>605567363</div> <div>z.grepl@seznam.cz</div>
Zodpovědný projektant:	Ing. Grepl Zdeněk	
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr	
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocůr	
Stupeň:	Projektová dokumentace k DSP, DZS	
Investor:	Obec Lipová, Lipová 160, 798 45 Suchdol u Prostějova	
Název akce:	Obec Lipová ČOV a stoková síť	
Část:	D.1.05 SO 05.02- Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČOV a ČS v obci Lipová	
Název přílohy:	Situace -přípojky NN pro čerpací stanici ČS VD	

Soubor:	-	
Tisk. soubor:	-	
Paré č.	Zak. č.:	21-T017
	Datum:	2022
	Revize č.:	0
	Formát:	2 A4
	Měřítko:	Číslo výkresu:
1:500	D.1.05 - 08	

