


KATASTRY
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:500/100

MK - asfalt	k. ú. Hrochov		
	zatravněno	KK - asfalt	Ch. dl. beton. MK - nezpevněná
	26.78		
Š17 C/270.0°		Š1 CH	



HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ


KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]
SKLON[promile]-DÉLKA[m]
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]

2.23	2.23	2.19	2.19	2.18	2.18	2.17	2.22	2.25	2.26	2.27	2.30
580.05	580.07	580.56	580.59	580.60	580.68	580.82	580.83	580.85	580.87	580.89	580.93
582.28	582.30	582.75	582.78	582.79	582.86	583.00	583.00	583.07	583.12	583.13	583.16
569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569
0.73	0.73	15.52	16.47	16.83	19.04	23.54	23.63	24.36	24.99	25.04	25.52
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DN250-Kamenina-26.78											
32.84-26.78											
162.3-3.31											

Revize č.	Popis změny:	Datum:	Schválil:
-	-	-	-

Vypracoval:	Ing. Štěpán Janča	<div>PROVOD inž. spol., s.r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.:475 201 580</div> <div>středisko Tišnov: Kukýrna 51 666 01 Tišnov tel.: 549 259 539, 549 259 537</div> <div></div>		
Zodpovědný projektant:	Ing. Štěpán Janča			
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr			
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocůr			
Stupeň:	PD k zadání stavby (DZS) v rozsahu DPS			
Investor:	Obec Lipová			
Název akce:		Soubor:	-	
Obec Lipová - ČOV stoková síť Část: D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ SO 02 Gravitační kanalizace, vč. objektů Název přílohy: Podélný profil stoky "CH"		Tisk. soubor:	-	
		Paré č.	Zak. č.:	21-T017
			Datum:	únor 2022
			Revize č.:	0
			Formát:	2 x A4
			Měřítko:	Číslo výkresu:
			1:500/100	D.1.02/1-36