

Hana Tupá
Žleby 303
664 34 Rozdrojovice

Naše značka
PRO/B/21-1337/21/Ro

Vyřizuje/telefon
Ing. Rozehnal/582 301 036

V Prostějově dne
20.10.2021

Obec Lipová - ČOV a stoková síť

Předložená projektová dokumentace k společnému povolení řeší stavbu splaškové kanalizace a ČOV v obci Lipová..

Žadatel žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání vyjádření.

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady včetně přípojek v majetku VaK Prostějov, a.s., resp. obce Lipová, které jsou v provozování naší společnosti.

Poloha zařízení pod naší správou byla poskytnuta v předstihu a odpovídá zákresu u projektové dokumentaci.

SO 01, 02, 03, 04, 05

Při dodržení níže uvedených podmínek souhlasíme s umístěním a realizací výše uvedených stavebních objektů dle předložené projektové dokumentace

SO 06 Přeložka vodovodu

V úseku před domy p.č. 22/2 a 127/6 je navržena přeložka vodovodu v délce 22,7 m z materiálu PE 100 SDR 17 PN 10 DN 50.

Investor stavby zajistí provizorní zásobování vodou přeložkou dotčených nemovitostí.

Při dodržení níže uvedených podmínek souhlasíme s umístěním a realizací řešeného SO 06.

SO 07 vodovodní přípojka

Pro zásobování novostavby ČOV vodou je navržena vodovodní přípojka délky 8,70 m z materiálu PE 100 d63x5,8mm. Vodoměr bude umístěn v šachtě min. rozměrů 1500/1200 mm.

Trasa vodovodní přípojky musí odpovídat normě ČSN 75 5411.

Z vodoměrné šachty bude pokračovat vnitřní rozvod vody pro ČOV Lipová délky 663,4 m.

Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:

- před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení. (Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301022)
- při odkrytí či poškození sítě přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
- před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s., ke kontrole všech křížení zařízení ve správě MOVO, a.s., včetně přípojek
- **požadujeme, aby byly kanalizační stoky a jejich přípojky umístěny v celém rozsahu stavby stokové sítě v lokalitě pod vodovodními řady v naší správě**
- při křížení a souběhu s vedením je nutno dodržet ČSN 73 6005
- zemní kabely křížící naše zařízení musí být uloženy do chrániček
- požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a mříže dešťových vpustí byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu
- **investor akce se před zahájením jakýchkoliv prací na vodovodní přípojce dostaví s pravomocnou formou stavebního povolení a výpisem z katastru nemovitostí na MOVO a.s., Krapkova 26, Prostějov, kde vyplní „Žádost o zřízení vodovodní přípojky“**
- **zemní práce (od místa napojení po vodoměr) zajistí investor, montáž přípojky včetně dodání vodoměrné soupravy a instalačního materiálu zajistí na základě objednávky MOVO a.s. Olomouc, pracoviště Prostějov, Krapkova 26.**
- dodání a osazení vodoměrné šachty, popřípadě zhotovení vodoměrné šachty, zajistí investor
- aby byly nad všechna vodovodní potrubí připolována výstražná folie a identifikační Cu vodič, jehož konce budou vyvedeny do poklopů armatur, veškeré armatury musí být označeny orientačními tabulkami
- aby dodavatelská firma před vlastní realizací přeložky vodovodního řadu odsouhlasila s MOVO, a.s., typ a výrobce armatur
- aby byl zástupce MOVO, a.s., přizván k tlakové zkoušce a ke kontrole uložení potrubí před jeho záhozem
- **aby investor akce oznámil MOVO, a.s., s předstihem min. 20 dnů záměr napojit či přepojit navržené vodovodní řady na vodovodní řady v naší správě**
- **náhradní zásobování vodou bude při přeložkách stávajících vodovodů řešit investor akce, či na základě objednávky MOVO, a.s.**
- aby bylo potrubí nově navrženého vodovodu uloženo dle normy ČSN 73 6005
- vpuštění vody do navrženého vodovodu bude provedeno až po tlakové zkoušce nového potrubí, po desinfekci potrubí a po vyhovujícím rozboru vody, provedeného akreditovanou laboratoří – vše zajišťuje investor
- aby investor akce na své náklady zřídil na nově navrženou trasu vodovodu věčné břemeno týkající se průchodu a průjezdu za účelem zajištění oprav a rekonstrukcí zde uloženého vodovodu a zanesl jej do katastru nemovitostí
- věčné břemeno musí být uzavřeno mezi majitelem pozemku a vlastníkem vodovodu

- do doby zřízení věcného břemena nebude přeložený vodovod přebrán do majetku VaK Prostějov, a.s., ani do provozování MOVO, a.s.
- požadujeme, aby investor stavby přeložky vodovodu či kanalizace v majetku VaK Prostějov, a.s., protokolárně předal přeložku inženýrské sítě jejímu majiteli ještě před povolením k jejímu trvalému užívání
- protokolární předání musí obsahovat všechny náležitosti, dokládané ke kolaudaci (PD, dokumentaci skutečného provedení, zaměření, prohlášení o shodě materiálů, zkoušky)
- pouze na základě tohoto protokolárního předání může být řešená přeložka zkolaudována
- po kolaudaci bude majiteli překládané sítě, VaKu Prostějov, a.s., doloženo povolení k trvalému užívání přeložky (kolaudace)
- případné sadové úpravy nesmí být prováděny v ochranných pásmech zařízení v naší správě
- pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
- po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
- trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení - v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více
- při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005
- při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130
- při umísťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenost ochranných pásem zvyšují o 1,0m
- při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v naší správě doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně

Souhlasíme s navrženou dokumentací. Veškeré změny proti dokumentaci musí být řešeny s pověřenými pracovníky MOVO a.s. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v dokumentaci.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání, uvedeného v žádosti.

Vyjádření vydává MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s, se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ 61859575, jednající v zastoupení obchodní společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Prostějov, se sídlem Krapkova 26, 796 01 Prostějov IČ a to v souladu s ustanovením čl.8 Smlouvy o pronájmu ze dne 16.1.2006.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.


Při dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním společného povolení.




Ing. Jiří Rozehnal
Vedoucí oddělení TPC Prostějov

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Olomouc, Tovární 41
PSČ 772 11





MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Polohopis není kopie katastrální mapy Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí a nadmořské výšky, které nelze použít pro návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřením před zahájením stavebních prací					
Popis:					
Vystavil:	Jiří Rozehnal	Dne:	20.10.2021	Měřítko: 1:10000	