

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Šafaříkova 2907/49, 797 20 Prostějov, tel. 582 305 760, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

Č.j. : KHSOC/39500/2021/PV/HOK
Sp. značka: KHSOC/39500/2021
Vyřizuje : Hana Jurová, tel.: 582 305 775
Č.j. odesílatele: -

V Prostějově dne 6.9.2021

Adresát:

Obec Lipová
Lipová 46
798 45 Suchdol u Prostějova

V zastoupení:

Ing. Hana Tupá
Žleby 303
664 34 Rozdrojovice

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci „Obec Lipová – ČOV a stoková síť“ ke společnému územnímu a stavebnímu řízení.

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 2907/49, 797 20 Prostějov (dále jen „KHS“), dne 6.8.2021, zaevidované pod č.j.: KHSOC/39500/2021/PV/HOK, o vydání stanoviska k projektové dokumentaci: „Obec Lipová – ČOV a stoková síť“ (dále jen „PD“), ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, předložené: Ing. Hana Tupá, Žleby 303, 664 34 Rozdrojovice, IČO: 67587038, na základě plné moci ze dne 27.7.2021, udělené stavebníkem: Obec Lipová, Lipová 46, 798 45 Suchdol u Prostějova, IČO: 00288438, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou PD.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 272/2011 Sb.“), vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“) a vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“) vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S PD „Obec Lipová – ČOV a stoková síť“, stavebníka: Obec Lipová, Lipová 46, 798 45 Suchdol u Prostějova, orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

- 1) Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude stavebníkem doloženo KHS ke kolaudačnímu souhlasu.
- 2) Ke kolaudačnímu souhlasu stavebník předloží KHS protokol s výsledkem rozborů vzorků vody, odebraných z nové části vodovodu v areálu ČOV, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 3 odst. 1 a § 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., a to v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 k vyhlášce 252/2004 Sb.,
- 3) Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti (§ 30, § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 9, příl. č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.), bude stavební činnost prováděna pouze v denní době a to od 07,00 – 21,00 hod., neboť občané by mohli být obtěžováni hlukem během stavební činnosti a projektová dokumentace nezohledňovala žádným relevantním způsobem

O d ů v o d n ě n í :

Závazné stanovisko se vydává v souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

KHS k věci uvádí:

Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Předložená PD řeší vybudování stok nové splaškové kanalizace pro obce Lipová a Hrochov s následným čištěním odpadních vod na nové mechanicko-biologické ČOV v jihovýchodní části katastru obce Lipová na p.č. 257/1 v k.ú. Lipová cca 260m od obce. Na stokovou síť bude napojeno 800 ekvivalentních obyvatel. Pozemní uzavřené objekty ČOV jsou tvořeny objektem SO.01.01 Provozní objekt, mechanické předčištění, dmýchárna s těmito místnostmi: hrubé předčištění, dmýchárna, sociální zázemí, místnost obsluhy a objektem SO.01.02 Biologická část ČOV s těmito sekcemi: denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž, kalojem, jímka užitkové vody. Stoková síť bude gravitační a tlaková. Gravitační kanalizace bude v délce 7103,6m, tlaková v délce 1815m. Na tlakové kanalizaci bude 17ks podzemních čerpacích stanic s předpokládanou hladinou hluku do 35dB. K ČOV bude prodloužena vodovodní síť v délce 669,5m a vodovodní přípojka bude 1,8m. V sanitárním zařízení pro obsluhu, která bude max. 1-2hod denně bude osazeno umývadlo s tekoucí studenou a teplou vodou s oční sprchou a WC.

KHS, jakožto orgán ochrany veřejného zdraví, vyslovila souhlas s předloženou PD, který však z důvodu zajištění souladu daného stavebního záměru s právními předpisy uvedenými výše v závazné části tohoto závazného stanoviska do budoucna, vázala na splnění podmínek týkajících se určité oblasti předložené PD, vyjádřených ve výše uvedených podmínkách. Lhůta pro splnění podmínek je vymezena v závazné části tohoto stanoviska.

Podmínka č. 1 je stanovena z důvodu zajištění plnění požadavků, kdy materiály pro styk s pitnou vodou nesmí negativně ovlivnit jakost pitné vody a musí odpovídat složením a

použitím platným právním předpisům a je stanovena na základě § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb.

Podmínka č. 2 je stanovena z důvodu zajištění plnění požadavků na jakost pitné vody a dodržení hygienických limitů v minimálním rozsahu z nového vodovodu a je stanovena na základě § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 3 odst. 1 a § 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Podmínka č. 3 je stanovena z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti (§ 30, § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 9, příl. č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.), s přihlédnutím k situování stávajících chráněných prostor je stanovena podmínka, neboť PD neřešila stavební činnost v noční době a nebyla doplněna o žádný relevantní podklad k jejímu hodnocení v rámci projektové dokumentace. Pokud se však přihlédne k hygienickým limitům hluku upravených § 12 odst. 9 NV č. 272/2011 Sb., časovému období výstavby (nejedná se o celodenní dlouhodobý časový úsek) je nepravděpodobné, že veřejné zdraví by bylo stavebním hlukem ohroženo, poškozeno či zhoršeno.

Důvodem pro vyjádření souhlasu s předloženou PD bylo, že KHS jakožto orgán ochrany veřejného zdraví, shledal, že PD je v souladu s předpisy stanovenými ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Při hodnocení předložené PD, jakožto podkladu tohoto závazného stanoviska, vzala KHS v úvahu, že účelem stavby je zajistit čištění odpadních vod obce Lipová a Hrochov v souladu s platnou legislativou.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

1. žádost o vydání závazného stanoviska ze dne 6.8.2021, zaevidované pod č.j.: KHSOC/39500/2021/PV/HOK,
2. PD „Obec Lipová – ČOV a stoková síť“ vypracoval: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., středisko Tišnov, Kukýrna 51, 666 01 Tišnov, datum: 06/2021, stupeň: DÚ+SŘ, paré č.: neuvedeno,
3. plná moc ze dne 27.7.2021.

Mgr. Kateřina Galdová, Ph.D.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Prostějov

Rozdělovník:

1. KHS – spis
2. Ing. Hana Tupá, inženýrská činnost, Žleby 303, 664 34 Rozdrojovice - ID DS: njb7623