

EG.D, a.s.

Regionální správa Prostějov
Poděbradovo nám. 1588/2,2a
796 01 Prostějov
www.egd.cz

Obec Březsko
Březsko 12
Březsko
798 52 Březsko

Ing. Jan Beneš
T +420 582 32 - 3873
jan.benes@egd.cz

Naše značka
9090009018/J21232

Prostějov, 07.09.2021

Vyjádření společnosti EG.D, a.s. k žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy č. 9090009018

Dobrý den,

dne 03.09.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy č. 9090009018 z důvodu rekonstrukce objektu (se současným přemístěním elektroměrového rozvaděče). Předmětem úpravy je: Úprava sítě nízkého napětí (přípojky k objektu).

Místem úpravy je: Březsko 53, 798 52 Březsko, parcela č. 60, 894 k.ú. Březsko

V zastoupení společnosti EG.D, a.s. Vám sdělujeme, že uvedená společnost jako Provozovatel distribuční soustavy souhlasí s úpravou zařízení distribuční soustavy a současně stanovuje následující technické řešení:

Ze stávajícího podpěrného bodu č. 48, který je umístěn u objektu č.p. 52 bude (přes skříň SP200) zřízen kabelový svod NAYY 4x25 mm² do nové přípojkové skříně SS100 umístěné ve zdi objektu č.p. 53.

Stávající venkovní přípojka AYKYz 4x16 od podpěrného bodu č. 48 bude zrušena a demontována.

Za předpokladu, že souhlasíte s výše uvedeným technickým řešením a za předpokladu, že budou splněny veškeré zákonné předpoklady podmiňující takto specifikované technické řešení, provede provozovatel distribuční soustavy úpravu zařízení distribuční soustavy na své náklady, přičemž dotčené zařízení zůstane i nadále v jeho majetku.

Žadatel zajistí na své náklady vybudování hlavního domovního vedení (HDV) – samostatně jištěný odvod kabelem (min. NAYY nebo AYKY 4x16mm² nebo CYKY 4x10mm²) z přípojkové skříně SS100 do elektroměrového rozvaděče umístěném na místě trvale přístupném z veřejného prostranství. Žadatel zadá úpravu HDV k provedení odborné elektroinstalační firmě. Toto HDV zůstane ve vlastnictví Žadatele.

V případě, že souhlasíte s výše uvedeným technickým řešením, zašlete laskavě na výše uvedenou adresu Váš souhlas s navrhovaným řešením. Po obdržení Vašeho souhlasu bude zahájena příprava uvedené úpravy.

Toto vyjádření nelze použít pro účely územního a stavebního řízení bez současně dodaného vyjádření k existenci a dotčení stávajících sítí v majetku EG.D, a.s.

Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 7.9.2021.

V případě potřeby Vám další informace k technickému řešení přeložky poskytne Ing. Jan Beneš, tel.: 582 32 - 3873.

Na jednání ani v souvislosti s ním nebyla mezi jednajícími uzavřena žádná smlouva, ať už v písemné či jiné formě. Obsahem jednání bylo výhradně vyjasňování si názorů na problematiku uvedenou v tomto vyjádření, aniž by jednajícími byly přijaty jakékoli smluvní závazky.

S přátelským pozdravem



Bc. Petr Novotný
Regionální správa Prostějov
EG.D, a.s.

eg.d

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400