

**NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Projekční kancelář HIRT

Konice

Jiráskova 485

798 52 KONICE

Vaše žádost ze dne, značka:  
25.05.2021Naše značka:  
005210073Vyřizuje:  
Ing. Jan Cidlíkdne:  
07.06.2021**Věc: Stavební úpravy kulturního domu č.p. 53 - obec Březsko****Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Obec Březsko

Stavebník: Obec Březsko, Březsko 12  
798 52 KONICE - BřezskoProjektant: Projekční kancelář Ing. Vladimír Hirt, Jiráskova 485  
798 52 KONICE

Datum: 05 / 2021

č. z. : 162-03-2019, aktualizace : březen / 2021

Předmětem předložené projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího kulturního domu v obci Březsko č.p. 53, včetně přístavby terasy a vstupní bezbariérové rampy, dále SÚ v interiéru objektu (výměna oken, dveří apd.). Jedná se o dvoupodlažní objekt s půdou. Objekt bude mít sedlovou střechu a zčásti pultovou střechu. Stavba slouží jako kulturní dům pro pořádání obecních akcí. Hlavní vstup je situován ze severovýchodní strany a po schodišti se vystoupá k hlavnímu vchodu. PD na tomto vstupu řeší rovněž nájezdovou rampu pro bezbariérový přístup. Za vstupem je malé zádveří a dále je průchod do lokálu. Druhý vstup se nachází na jihozápadní straně objektu. Po pravé straně je terasa a schody do 2. NP. Po vstupu do objektu z hlavního vstupu následuje zádveří a po levé straně je přístup do šatny, po pravé straně se nachází bezbariérové WC. Dále přímo naproti přes lokál jsou další dveře do zádveří a k hlavnímu vstupu do objektu. Po pravé straně lokálu se nachází bar (z výčepu je přístup do skladu). V jihozápadu části lokálu jsou dveře do šatny a na WC pro zaměstnance. Dále je zde i vstup na terasu s dalšími stoly k sezení pro letní období. Z lokálu vedou po pravé straně pak dvojce dveře do sálu kulturního domu. Konečně ze sálu se dá po schodech dolů sejít do druhého vstupního chodby a odtud je přístup na WC muži a ženy, do sklepa či ven. Neobývané podkroví je přístupné z venkovního schodiště na terasu.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností

**K předložené dokumentaci nemáme zásadní připomínky - požadované prvky bezbariérové přístupnosti jsou zohledněny ve výkresové části PD a shrnuty v textové části Souhrnné technické zprávy (odstavce Bezbariérové užívání stavby).**

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz text Bezbariérové užívání v Souhrnné TZ. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

**Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek, vlastní realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.**

**NIPi**

BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

ODBOR SPRÁVY

KONZULTAČNÍCH STAVBY

ODBOŘNÝ KONZULTANT

Ing. Jan Cidlík, odborný konzultant

Adresa: střediska: Dukelská 6, (Kostecká 17), Jeseník (Prostějov)

Adresa: doručovací: Blahoslavova 2, 787 01 Šumperk

736 127 871, jancidlík@seznam.cz