


Revize č.		Popis změny:		Datum:		Schválil:	
-	-	-	-	-	-	-	-



Vypracoval:	Ing. Jiří Pláněk	<div>PROVOD inž. spol., s.r.o.</div> <div>V Podhájí 226/28</div> <div>400 01 Ústí n/L</div> <div>tel.:475 201 580</div> <div>středisko Tišnov:</div> <div>Kukýrna 51</div> <div>666 01 Tišnov</div> <div>tel.: 549 259 539 (537)</div> <div></div>		
Zodpovědný projektant:	Ing. Oldřich Filip			
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr			
Kontroloval:	Robert Vojtek			
Stupeň:	PD k zadání stavby (DZS) v rozsahu DPS			
Investor:	Obec Lipová			
Název akce:		Soubor: -		
<b>Obec Lipová - ČOV a stoková síť</b>		Tisk. soubor: -		
		Paré č.	Zak. č.:	21-T017
		Datum:	květen 2022	
		Revize č.:	0	
		Formát:	A4	
Část:	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	Měřítko:	Číslo výkresu:	
	D.2.02.02 Elektro část, měření a regulace (MaR) ČS		D.2.02.02-4.3	
Název přílohy:				
Obvodové schéma ČS VD				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	<div>OBSAH:</div>									
B	01 TITULNÍ LIST 02 OBSAH 03 TYP ROZVADĚČE, ČELNÍ POHLED, ROZMĚRY, POPIS, OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM 04 PŘÍPOJKA NN, PŘÍVOD, SERV. ZÁSUVKA 230VAC A OSVĚTLENÍ, TEMPERACE ROZVADĚČE, KONTROLA SÍT. NAP., VENTILACE ROZVADĚČE 05 CHRÁNIČ, ZÁSUVKA 230VAC, ZÁSUVKA 400VAC, ODVODŇOVACÍ ČERPADLO M2, OSVĚTLENÍ ŠACHTY, REZERVNÍ JISTIČE A PRŮCHODKY 06 ZAPOJENÍ ČERPADLA M1 07 PROVZDUŠŇOVACÍ KOMPRESOR M3, STARTOVACÍ SOLENOID ES1 08 MĚŘENÍ HLADINY, PLOVÁK ZAPLAVENÍ, ZABEZPEČENÍ OBJEKTU, INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR 09 UPS, ZDROJOVÁ SOUSTAVA, LTE ROUTER, ŘÍDICÍ JEDNOTKA PLC 10 ROZŠÍŘUJÍCÍ MODUL Y ŘÍDICÍ JEDNOTKY									
C										
D										
E										
F										

G	Datum : 05/2022		Akce : OBEC LIPOVÁ – ČOV A STOKOVÁ SÍŤ		Stupeň : PD k zadání stavby		Příloha :		Pole : -	PROVOD inž. spol., s.r.o.	
	Změna : -		D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		Kraj : OLOMOUCKÝ		ROZVADĚČ R-ČS		Měř. : ---	V Podějí 226/28 střed. Tišnov: Kukýrna 51	
	Vypracoval : ING. JIŘÍ PLÁNĚK		Část : D.2.02.02 ELEKTRO ČÁST, MĚŘENÍ A REGULACE (MAR) ČS				Číslo přílohy : D.2.02.02-4.3		Číslo výk. : 02	400 01 Ústí n/L 666 01 Tišnov tel.:475 201 580 tel.: 549 259 539 (537)	
	HIP : ING. PAVEL KOČŮR	Investor : Obec Lipová									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	








PO UKONČENÍ VÝROBY ROZVADEČE  
REZERVNÍ PRŮCHODKY ZASLEPITI

F11	XC1	XC2	M2	E1	R1
PROUDOVÝ CHRÁNIČ	ZÁSUVKA 230VAC	ZÁSUVKA 400VAC	ODVODŇOVACÍ ČERPADLO	OSVĚTLENÍ ŠACHTY	REZERVA

Datum :	05/2022		Akce :	OBEC LIPOVÁ – ČOV A STOKOVÁ SÍŤ		Příloha :	Pole : -	<div>PROVOD inž. spol., s.r.o.</div> <div>V Podháji 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580</div> <div>střed. Tišnov: Kukýma 51 666 01 Tišnov tel.: 549 259 539 (537)</div> <div></div>
Změna :	-		D 2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	Stupeň :	PD k zadání stavby	Měř : ---		
Vypracoval :	ING. JIŘÍ PLÁNEK		Část :	Kraj :	OLOMOUCKÝ	Číslo výk. :		
HIP :	ING. PAVEL KOČŮR		Investor :	Obec Lipová		Číslo přílohy :		
						<b>D.2.02.02-4.3</b> <b>05</b>		

