

Stávající inženýrské sítě:

- Vodovod
- Stávající dešťová kanalizace
- Nadzemní vedení VN
- Nadzemní vedení NN
- Podzemní vedení NN
- Sdělovací vedení podzemní
- Plynovod – STL
- Ochranné pásmo plynovodu
- Plynovod – VTL
- Kabel NN veřejného osvětlení nadzemní
- Kabel NN veřejného osvětlení podzemní

Nově navržené inženýrské sítě a objekty:

- Kanalizace gravitační splašková
- Kanalizace tlaková
- ČOV vodovod
- ČS — čerpací stanice odpadních vod

Dotčená parcela - katastr Lipová [684601]

- Hranice parcel
- 194/70 — Obec Lipová, č. p. 160, 79845 Lipová
- 194/117 — Obec Lipová, č. p. 160, 79845 Lipová

Legenda přípojky NN pro čerpací stanici ČS VC1

SS200 — nová kabelová skříň SS200 která nahradí stávající SS100 - nápojný bod - dodávka a investice EG.D

RE-ČS VC1 — typový elektroměrový rozvaděč typ ER112/NKP7P-C (EON) - 3.f- jistič před elektroměrem - 16 ampér
osazen u čerpací stanice ČS VD. Napojen kabelem CYKY–J 4x10 z kabelové skříně SS200.

R-ČS VC1
0,75 kW — rozvaděč čerpací stanice-napojen z RE-ČS VC1 kabelem CYKY-J 4x10. Osazen maximálně 6 metrů od čerpací stanice
dodávka čerpací stanice– stavba nachystá položení chráničky 90 mezi rozvaděčem a čerpací stanicí v zemi

CYKY–J 4x10 – napájecí kabel do rozvaděčů čerpacích stanic a elektroměrových rozvaděčů
v celé trase v kabelové chráničce 75 + zemnící pásek FeZn 30x4mm + 3xzemnící tyč ZT 02 – přizemnit rozvaděč čerpací stanice
délka trasy výkopu 8m

Poznámka:

Stávající inženýrské sítě byly zakresleny do PD dle podkladů od správců inženýrských sítí.
Před zahájením výkopových prací dodavatel stavebních prací požádá správce inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení a provedou o tom zápis do stavebního deníku.

S

Rozvodná soustava: 3+PEN stř. 50Hz–400/TN–C
Ochrana před nebez . dotyk. napětím: automatickým odpojením od zdroje

Vypracoval:	Ing. Grepl Zdeněk
Zodpovědný projektant:	Ing. Grepl Zdeněk
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocůr
Stupeň:	Projektová dokumentace k DSP, DZS
Investor:	Obec Lipová, Lipová 160, 798 45 Suchdol u Prostějova

Stavtes s.r.o
stavebně technická spol. s.r.o.
Tylova ul.3, 796 01 Prostějov
605567363
z.grepl@seznam.cz

Název akce: Obec Lipová ČOV a stoková síť

Část:
D.1.05 SO 05.02- Rozšíření distribuční sítě NN
a přípojky NN k ČOV a ČS v obci Lipová

Název přílohy:
Situace -přípojky NN pro čerpací stanici ČS VC1

Soubor:	-	
Tisk. soubor:	-	
Paré č.	Zak. č.:	21-T017
	Datum:	2022
	Revize č.:	0
	Formát:	2 A4
	Měřítko: 1:500	Číslo výkresu: D.1.05 - 05